



Stadt Sulzburg

**Beratungsvorlage für die öffentliche GR-Sitzung
am 01. Februar 2024**

Nr. 07 / 2024

**TOP III / 2 Wasserversorgung Sulzburg
Auftragsvergabe: Vergabe der Arbeiten zum Austausch des
Filtermaterials der Entarsenierungsanlage des Tiefbrunnens der Bohrung
I beim Waldhotel in Sulzburg**

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat der Stadt Sulzburg beschließt, den Auftrag für die Arbeiten zum Austausch des Filtermaterials der Entarsenierungsanlage des Tiefbrunnens der Bohrung I beim Waldhotel in Sulzburg an die Firma Eliquo Stulz GmbH aus 79865 Grafenhausen zum Angebotspreis von 17.026,91 Euro netto zu vergeben.

Sachverhalt/Begründung:

Der Filterbehälter der Entarsenierungsanlage der Bohrung I beim Waldhotel aus dem Jahr 2002 mit Durchmesser 1,0 m und zylindrischer Mantelhöhe von 2,2 m dient der Entarsenierung des Tiefbrunnenwassers.

Das Filtermaterial vom Typ Eisenhydroxid nimmt das im Rohwasser gelöste Arsen auf und lagert es ein. Der Arsengehalt des Reinwassers muss unter dem Grenzwert der Trinkwasserverordnung mit 0,010 mg/l liegen. Damit dies gewährleistet ist muss das Filtermaterial ausgetauscht werden.

Folgendes Angebot wurde von der Firma, die unsere Anlage bei der Bohrung I betreut eingeholt (netto):

Firma Eliquo Stulz GmbH aus 79865 Grafenhausen

17.026,91 Euro

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Für die Maßnahme wurden im Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Wasserversorgung Sulzburg folgende Mittel veranschlagt:

Produkt / Kostenstelle	31100000	Wasserversorgung Sulzburg
Sachkonto	43003040	Aufwand Unterhaltung Wassergewinnung
Haushaltsansatz	19.000,00 €	
Bereits verausgabt	0,00 €	
Vergabesumme		17.026,91 €

Die Wasserversorgung ist eine gebührenfinanzierte Einrichtung, die Maßnahme wurde in der Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2024 berücksichtigt.

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.

Sulzburg den 24. Januar 2024


Dirk Blens
Bürgermeister

Uwe Birkhofer
Hauptamtsleiter